

Die
ZERTIFIZIERUNGSSTELLE
des
ÖSTERREICHISCHEN NORMUNGSINSTITUTS (ON)

als Produktzertifizierungsstelle gemäß EN 45011 bzw. ISO-Leitfaden 65
bescheinigt mit dieser



Österreichisches
Normungsinstitut

Austrian Standards
Institute

Member of CEN and ISO

BESTÄTIGUNG DER NORMKONFORMITÄT

Registrierungsnummer ON-N 2005 093

die Konformität der

**einbruchhemmende Baubeschläge
Widerstandsklasse WB 1
Schutzbeschlag Typ "ZAM"
Schutzrosette „ZEL/ZAL“**

hergestellt von der Firma

GRUNDMANN Beschlagtechnik GmbH
A-3163 ROHRBACH / GÖLSEN

mit den Bestimmungen der ÖNORM B 5351.

Gemäß § 3 (2) Normengesetz 1971 darf die Firma

GRUNDMANN Beschlagtechnik GmbH
A-3163 ROHRBACH / GÖLSEN

dieses Produkt mit dem Kennwort

„ÖNORM B 5351 geprüft“

bzw. mit dem Kennzeichen

„ B 5351 geprüft“

versehen.

Prüfende und überwachende Stelle:

HFA Holzforschung Austria
Forschungsinstitut und akkreditierte Prüf- und Überwachungsstelle der
Österreichischen Gesellschaft für Holzforschung
Franz-Grill-Straße 7, A-1031 Wien

Registrierungsdatum: 2005-05-17

Diese Bestätigung ist so lange gültig, solange die Voraussetzungen für die Registrierung weiterhin gegeben sind.

Wien, am: 2005-05-17

Dir. Ing. Dr. Gerhard Hartmann
Geschäftsführer des ON



Dipl.-Ing. Wolfgang Höhl
Leiter der ON-Zertifizierungsstelle

PRÜFBESCHEINIGUNG

Auftrags-Nr.: 1252/2004/1 - FT
Contract No.

19.01.2005
WIE/ni

Auftraggeber: Grundmann Beschlagtechnik GmbH
Customer A-3163 Rohrbach/Gölsen

Auftragsgegenstand: Prüfung von Schutzbeschlägen Typ ZAM und Schutzrosetten Typ
Subject ZEL/ZAL gemäß ÖNORM B 5351:2003-11-01
Widerstandsklasse W_B 1

Ergebnis: Bezugnehmend auf den Prüfbericht 1252/2004 bestätigt die
Result HolzforSchung Austria, dass der Schutzbeschlag Typ ZAM und die
Schutzrosette Typ ZEL bzw. ZAL der ÖNORM B 5351 Abschnitt 4
bis 7 in Widerstandsklasse W_B 1 entsprechen und für den Einsatz
an einbruchhemmenden Elementen gemäß ENV 1627 bzw.
ÖNORM B 5338 Widerstandsklasse 1 geeignet sind.

Zulässige Drücker-, Abdeckschalen- und Vierkantausführungen:
siehe Gutachtliche Stellungnahme 1831/2002 und 384/2004.

Eine Bezeichnung des Produktes als "ÖNORM B 5351 geprüft" ist
erst nach der Führung einer schriftlichen Eigenüberwachung,
Durchführung einer positiven Fremdüberwachung, Abschluss eines
Überwachungsvertrages mit einer österreichischen staatlich
akkreditierten Prüf- und Überwachungsstelle, einer erfolgten Registrierung am
Österreichischen Normungsinstitut sowie der Kennzeichnung des
Produktes zulässig (siehe ÖNORM B 5351 Abschnitt 8).


Geltungsdauer: 01/2005 – 01/2008
Period of validity

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA



DI M. Wieser

Sachbearbeiter und Zeichnungsberechtigter für
den Bereich Fenster, Türen und Fußböden



DI Th. Anderl
Für die Abteilung

Akkreditiert als Prüf- und Überwachungsstelle durch das BMWA mit Bescheid GZ: 92714/402-1/12/04 und durch das
OIB mit Bescheid OIB-190-004/98-059

PRÜFBESCHEINIGUNG

Auftrags-Nr.: 1252/2004/2 - FT
Contract No.

19.01.2005
WIE/ni

Auftraggeber: Grundmann Beschlagtechnik GmbH
Customer A-3163 Rohrbach/Gölsen

Auftragsgegenstand: Prüfung von Schutzbeschlägen Typ ZAM gemäß EN 1906:2002
Subject

Ergebnis: Bezugnehmend auf den Prüfbericht 1252/2004 wird bestätigt, dass
Result der Schutzbeschlag Typ ZAM mit Lagerung Typ „Universal“ gemäß EN 1906 geprüft wurde und folgende Klassifizierung erreichte:

Benutzungskategorie (Gebrauchsklasse):	4
Dauerhaftigkeit	7
Türmasse	-
Feuerbeständigkeit	0
Sicherheit	0
Korrosionsbeständigkeit	2
Einbruchsicherheit	1
Ausführungsart	U


Zulässige Drücker-, Abdeckschalen- und Vierkantausführungen:
siehe Gutachtliche Stellungnahme 1831/2002 und 384/2004

Geltungsdauer: 01/2005 - 01/2008
Period of validity

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA



DI M. Wieser
Sachbearbeiter und Zeichnungsberechtigter für
den Bereich Fenster, Türen und Fußböden



DI Th. Anderl
Für die Abteilung

Akkreditiert als Prüf- und Überwachungsstelle durch das BMWA mit Bescheid GZ: 92714/402-I/12/04 und durch das OIB mit Bescheid OIB-190-004/98-059