

Die
ZERTIFIZIERUNGSSTELLE
des
ÖSTERREICHISCHEN NORMUNGSINSTITUTS (ON)
als Produktzertifizierungsstelle gemäß EN 45011 bzw. ISO-Leitfaden 65
bescheinigt mit dieser



Österreichisches
Normungsinstitut

Austrian Standards
Institute

Member of CEN and ISO

BESTÄTIGUNG DER NORMKONFORMITÄT

Registrierungsnummer ON-N 2004 145

die Konformität der
einbruchhemmende Baubeschläge
Widerstandsklasse WB 2
Typ "ZAR"

hergestellt von der Firma
GRUNDMANN Beschlagtechnik GmbH
A-3163 ROHRBACH / GÖLSEN

mit den Bestimmungen der ÖNORM B 5351.

Gemäß § 3 (2) Normengesetz 1971 darf die Firma
GRUNDMANN Beschlagtechnik GmbH
A-3163 ROHRBACH / GÖLSEN

dieses Produkt mit dem Kennwort

„ÖNORM B 5351 geprüft“

bzw. mit dem Kennzeichen

„ B 5351 geprüft“


versehen.

Prüfende und überwachende Stelle:


HFA Holzforschung Austria
Forschungsinstitut und akkreditierte Prüf- und Überwachungsstelle der
Österreichischen Gesellschaft für Holzforschung
Franz-Grill-Straße 7, A-1031 Wien

Registrierungsdatum: 2004-06-21
Wien, am: 2004-06-23

Diese Bestätigung ist so lange gültig, solange die Voraussetzungen, die die Registrierung weiterhin gegeben sind.


Dir. Ing. Dr. Gerhard Hartmann
Geschäftsführer des ON




Dipl.-Ing. Wolfgang Höhnl
Leiter der ON-Zertifizierungsstelle

PRÜFBESCHEINIGUNG

Auftrags-Nr.: 224/2003/1 – FT
Contract No.

19.09.2003
WIE/sz

Antragsteller: Grundmann Beschlagtechnik GmbH
Applicant A-3163 Rohrbach/Gölsen

Auftragsgegenstand: Prüfung von Schutzbeschlägen Typ ZAR gemäß ÖNORM B 5351
Subject Widerstandsklasse $W_B 2$

Ergebnis: Bezugnehmend auf den Prüfbericht 224/2003 bestätigt die
Result Holzforschung Austria, dass der Schutzbeschlag Typ ZAR der
ÖNORM B 5351 Abschnitt 4 bis 7 in Widerstandsklasse $W_B 2$
entspricht und für den Einsatz an einbruchhemmenden Elementen
gemäß ENV 1627 bzw. ÖNORM B 5338 Widerstandsklasse 2
geeignet ist.

Zulässige Drücker-, Abdeckschalen- und Vierkantausführungen:
siehe Gutachtliche Stellungnahme 1831/2002



Geltungsdauer 09/2003 – 09/2006
Period of validity

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA



M. Wieser

Sachbearbeiter und Zeichnungsberechtigter für
den Bereich Fenster- und Türentechnik



Dipl.-HTL-Ing. K.P. Schober
Für die Abteilung

Akkreditiert als Prüf- und Überwachungsstelle durch das OIB mit Bescheid OIB-190-004/98-008.



PRÜFBESCHEINIGUNG

Auftrags-Nr.: 224/2003/2 – FT
Contract No.

19.09.2003
WIE/sz

Antragsteller: Grundmann Beschlagtechnik GmbH
Applicant A-3163 Rohrbach/Gölsen

Auftragsgegenstand: Prüfung von Schutzbeschlägen gemäß EN 1906
Subject

Ergebnis: Bezugnehmend auf den Prüfbericht 224/2003 wird bestätigt, dass
Result der Schutzbeschlag Typ ZAR mit Lagerungskombination Typ „Universal und D6“ gemäß EN 1906 geprüft wurde und folgende Klassifizierung erreichte:

Benutzungskategorie (Gebrauchsklasse):	4
Dauerhaftigkeit	7
Türmaße	-
Feuerbeständigkeit	0
Sicherheit	0
Korrosionsbeständigkeit	2
Einbruchsicherheit	2
Ausführungsart	U

Zulässige Drücker-, Abdeckschalen- und Vierkantausführungen:
siehe Gutachtliche Stellungnahme 1831/2002


Geltungsdauer 09/2003 – 09/2006
Period of validity

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA



M. Wieser

Sachbearbeiter und Zeichnungsberechtigter für
den Bereich Fenster- und Türentechnik



Dipl.-HTL-Ing. K.P. Schober
Für die Abteilung

Akkreditiert als Prüf- und Überwachungsstelle durch das OIB mit Bescheid OIB-190-004/98-008.